Délégation Départementale de
HAUTE-MARNE
Service Santé environnement
Courriel:ARS-GRANDEST-DD52-SE@ars.sante.fr
Téléphone :03 25 35 07 17 /03 25 35 07 18
Fax : 03 25 35 07 25

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Destinataire(s) :
MAIRIE DE VAILLANT

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Recontrôle de l'eau brute

VAILLANT

Commune de : VAILLANT

Prélèvement et mesures de terrain du **01/10/2026 à 15h30** pour l'ARS, par le laboratoire :
EUROFINS HYDROLOGIE EST, qui a aussi réalisé les analyses.

Nom et type d'installation : SCE DE LA VENELLE 1 VAILLANT (CAPTAGE)
Type d'eau : EAU BRUTE SOUTERRAINE
Nom et localisation du point de surveillance : SCE DE LA VENELLE 1 VAILLANT - CAPTAGE SOURCE 1
Code point de surveillance : 0000001532 Code installation : 001422 Type d'analyse : D1
Code Sise analyse : 00108105 Référence laboratoire : 26M087344-001 Numéro de prélèvement : 05200108125

Conclusion sanitaire :

Eau brute souterraine conforme aux limites de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Le mercredi 07 octobre 2026

Pour la Directrice Générale et par délégation,
La Cheffe du service Santé Environnement

Anne-Marie DESTIPS

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
Pesticides Divers						
Anthraquinone (pesticide)	<0,02	µg/L		2, 00		

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1

Délégation Départementale de
HAUTE-MARNE
Service Santé environnement
Courriel:ARS-GRANDEST-DD52-SE@ars.sante.fr
Téléphone :03 25 35 07 17 /03 25 35 07 18
Fax : 03 25 35 07 25

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Destinataire(s) :
MAIRIE DE VAILLANT

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Recontrôle de l'eau brute

VAILLANT

Commune de : VAILLANT

Prélèvement et mesures de terrain du **01/10/2026 à 15h31** pour l'ARS, par le laboratoire :
EUROFINS HYDROLOGIE EST, qui a aussi réalisé les analyses.

Nom et type d'installation : SCE DE LA VENELLE 2 VAILLANT (CAPTAGE)
Type d'eau : EAU BRUTE SOUTERRAINE
Nom et localisation du point de surveillance : SCE DE LA VENELLE 2 VAILLANT - CAPTAGE SCE DE LA VENELLE 2
Code point de surveillance : 0000001533 Code installation : 001423 Type d'analyse : D1
Code Sise analyse : 00108106 Référence laboratoire : 26M087344-002 Numéro de prélèvement : 05200108126

Conclusion sanitaire :

Eau brute souterraine conforme aux limites de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Le mercredi 07 octobre 2026

Pour la Directrice Générale et par délégation,
La Cheffe du service Santé Environnement

Anne-Marie DESTIPS

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
Pesticides Divers						
Anthraquinone (pesticide)	<0,02	µg/L		2, 00		

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1

Délégation Départementale de
HAUTE-MARNE
Service Santé environnement
Courriel:ARS-GRANDEST-DD52-SE@ars.sante.fr
Téléphone :03 25 35 07 17 /03 25 35 07 18
Fax : 03 25 35 07 25

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Destinataire(s) :
MAIRIE DE VAILLANT

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Recontrôle de l'eau distribuée

VAILLANT

Commune de : VAILLANT

Prélèvement et mesures de terrain du **01/10/2026 à 15h05** pour l'ARS, par le laboratoire :
EUROFINS HYDROLOGIE EST, qui a aussi réalisé les analyses.

Nom et type d'installation : VAILLANT (UNITE DE DISTRIBUTION)
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Nom et localisation du point de surveillance : VAILLANT - ROBINET CUISINE, 27 GRANDE RUE
Code point de surveillance : 0000001536 Code installation : 001426 Type d'analyse : D1
Code Sise analyse : 00108126 Référence laboratoire : 26M087344-003 Numéro de prélèvement : 05200108146

Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Le jeudi 08 octobre 2026

Pour la Directrice Générale et par délégation,
La Cheffe du service Santé Environnement



Anne-Marie DESTIPS

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
Hydrocarbures Polycycliques Aromatiques						
Benzo(a)pyrène *	<0,003	µg/L		0,01		
Benzo(b)fluoranthène	<0,005	µg/L		0,10		
Benzo(g,h,i)pérylène	<0,005	µg/L		0,10		
Benzo(k)fluoranthène	<0,005	µg/L		0,10		
Indéno(1,2,3-cd)pyrène	<0,005	µg/L		0,10		
Fluoranthène *	<0,01	µg/L				
Acénaphtène	<0,01	µg/L				
Phénantrène	0,04	µg/L				
Anthracène	<0,01	µg/L				
Chrysène	<0,01	µg/L				
Fluorène	<0,01	µg/L				
Pyrène	<0,01	µg/L				
Anthraquinone (HAP)	0,02	µg/L				
Benzanthracène	<0,01	µg/L				
Dibenzo(a,h)anthracène	<0,01	µg/L				
Acénaphthylène	<0,01	µg/L				
Naphtalène	<0,05	µg/L				
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (16 subst.)	0,04	µg/L				
Équivalent Toxique HAP	0,00132	POIDS CORP		5,00		

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1